

Nr. 6 - BAUAUSSCHUSS OERSDORF vom 09.07.2015

nachstehende Protokollabschrift erhalten Sie für Ihre Akten:

Beginn: 19.30 Uhr; Ende: 21.44 Uhr, Gemeindehaus Oersdorf

Mitgliederzahl: 5

Anwesend stimmberechtigt:

GV Spehr, Andreas (Vorsitzender)

GV Mündlein, Wilfried

GV Wegener, Hans-Joachim – zugleich Protokollführer

WB Kuckelt, Wolfgang

GV Heesch, Jan (beratendes Mitglied, nicht stimmberechtigt)

Nicht stimmberechtigt:

Bürgermeister Kebschull, Joachim

GV Huszak, Sieglinde

GV Gravert, Hans-Hermann

GV Klimper, Uwe

GV Kohrt, Markus

Herr Stieghorst, Wasser- und Verkehrskontor Neumünster (TOP 5 + 6)

Nicht anwesend:

WB Wulf, Daniel

Tagesordnung:

01. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
02. Verpflichtung eines bürgerlichen Ausschussmitgliedes
03. Mitteilungen des Vorsitzenden und des Bürgermeisters
04. Fragen der Ausschussmitglieder
05. Bericht über den Fortschritt der Schmutzwasserkanal-Sanierungen „Brookstraße“ und „Am Sandberg“ durch Herrn Stieghorst vom Wasser- und Verkehrskontor Neumünster
06. Vorstellung der Planung zur Beseitigung des Hochwasserproblems im Regenwasserkanal „Am Sandberg“ durch Herrn Stieghorst vom Wasser- und Verkehrskontor Neumünster.
07. Einwohnerfragestunde

TOP 1: Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Einwände gegen Form und Frist der Einladung werden nicht erhoben.

TOP 2: Verpflichtung eines bürgerlichen Ausschussmitgliedes

Der Vorsitzende verpflichtet den WB Wolfgang Kuckelt mit Handschlag.

TOP 3: Mitteilungen des Vorsitzenden und des Bürgermeisters

Vorsitzender:
Keine Mitteilungen.

Bürgermeister:

- Der Bürgermeister bedankt sich bei den Ausrichtern des Kinderfestes am 05.07.2015.
- Die gemeldeten Straßenschäden sind beseitigt.
- Der Grünbewuchs im Bereich des Feuerwehrgerätehauses ist entfernt worden, jetzt müssen die Fugen mit Sand verfüllt werden.
- Der für die Löschwasserversorgung erforderliche Bohrbrunnen wird im Juli-August 2015 im Bereich der Brookkoppel, auf dem Grünstreifen vor dem Grundstück Sonntag, errichtet.
- Der Gebäudetausch im Schulverband wird über ein gegenseitiges Nutzungsrecht geregelt.
- Die Berechnungen für die zu bauenden Retentionsflächen werden im Juli 2015 vorliegen. Der Baubeginn wird voraussichtlich 2016 erfolgen.
- Überschwemmungen nach Starkregen im unteren Bereich der Straße „Am Sandberg“. Der Kreis Segeberg hat uns aufgefordert, kurzfristig für Abhilfe zu sorgen. Das ist Thema der heutigen Bauausschusssitzung.
- Am Donnerstag, den 16.07.2015 um 17.00 Uhr, wird der Vorentwurf des B-Planes 15 den Kindern und Jugendlichen im Gemeindehaus vorgestellt und deren Anregungen und Bedenken dazu aufgenommen.
- Am 23.07.2015 um 19.30 Uhr ist Kulturausschusssitzung.
- Wird Rattenbefall im Dorf festgestellt, ist dies umgehend dem Bürgermeister oder dem Amt zu melden.

TOP 4: Fragen der Ausschussmitglieder

GV Andreas Spehr:

- Unterhaltskosten nach dem Gebäudetausch beim Schulverband? Wer nutzt/trägt auch die Unterhaltskosten.

Uwe Klimper:

- Entwässerung Straße „Am Sandberg“. Hinweis auf TOP 6.

TOP 5: Bericht über den Fortschritt der Schmutzwasserkanal-Sanierungen „Brookstraße“ und „Am Sandberg“ durch Herrn Stieghorst vom Wasser- und Verkehrskontor Neumünster

Die Arbeiten in der „Brookstraße“ sind erledigt.

Die Arbeiten „Am Sandberg“ sind kurz vor der Vollendung. Zum Teil wird nachts gearbeitet, um an den zum Teil weit in der Fahrbahn liegenden Schächten arbeiten zu können.

In beiden Straßen wurden die Kostenschätzungen nach derzeitigem Stand nicht überschritten.

TOP 6: Vorstellung der Planung zur Beseitigung des Hochwasserproblems im Regenwasserkanal „Am Sandberg“ durch Herrn Stieghorst vom Wasser- und Verkehrskontor Neumünster

Herr Stieghorst beantwortet diverse Fragen zum Bauvorhaben.

Nach ausgiebiger Aussprache wird folgender Beschluss gefasst:

Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Zustimmung zum vorgelegten Konzept für die Erneuerung des Regenwasserkanals in der Straße „Am Sandberg“, bestehend aus:

- Einbau einer Speicherkaskade (geschätzte Kosten ca. € 310.000,00).
- Fräsen der verwurzelten Leitung im unteren Bereich der Straße (geschätzte Kosten ca. € 3.500,00).
- Kamerainspektion (geschätzte Kosten ca. € 3.500,00).
- Sicherung gegen erneute Verwurzelung durch Schlauchliner im gefrästen Leitungsteil (geschätzte Kosten ca. € 5.000,00).

Gleichzeitig ermächtigt die Gemeindevertretung den Bürgermeister, nach Ausschreibung den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen, einen Ing.-Vertrag mit der „WVK Neumünster“ für die Leistungsphasen 3–9 abzuschließen und die Maßnahmen zur Erneuerung des Regenwasserkanals einschließlich der Anschlüsse als Bauprogramm für Straßenbaubeiträge 2015 festzulegen. **(4:0:0)**

TOP 7: Einwohnerfragestunde

Es werden keine Fragen gestellt.

Der Ausschussvorsitzende schließt die Sitzung um 21.44 Uhr.

Gez.: Hans-Joachim Wegener
Protokollführer